


Lampenverdrahtung / *Lamp wiring:*



Max. zulässige Leitungslänge zwischen EVG und Lampe: 2.0 m (PIN1;2;3;5); 1.0 m (PIN6;7)

*Max. permitted cable length in between ECG and lamp: 2.0 m (PIN1;2;3;5); 1.0 m (PIN6;7)*